



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА**  
**Белинского района**

пл. Комсомольская, 5, г. Белинский,  
Пензенская область, 442250



551118930318

Муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение детский  
сад комбинированного вида № 4  
г. Белинский Пензенской области

Пензенская область, Белинский район,  
г. Белинский,  
ул. Колычевская, 133, 442250

30.09.2026 № 7-20-2026/Прдп197-26-20560008

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой Белинского района Пензенской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности.

Установлено следующее.

Пожарная безопасность в организациях регламентируется Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

Так, в образовательном учреждении выявлены следующие нарушения:

- руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Журнал не предоставлен). (Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17(1);

- направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации противопожарном режиме» п. 48);

- механизмы самозакрывания дверей на лестничных клетках 1-2 этажа зафиксированы в открытом положении. (Правила противопожарного режима в

АМ № 000017

Прокуратура Белинского района Пензенской области  
№ 7-20-2026/Прдп197-26-20560008

Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.27 пп. г);

- на 1-ом этаже эвакуационного выхода руководитель не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации. (Отсутствует табличка «Выход») (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 36);

- на 1-ом этаже в помещении прачечной руководитель не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации. (Отсутствует табличка «Выход») (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 36).

Отсутствие должного уровня контроля со стороны руководства, влечет за собой грубые нарушения прав несовершеннолетних, а также создает угрозу жизни и здоровья обучающихся.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в выявленных нарушениях закона, к ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Белинского района Пензенской области в письменной форме в месячный срок.

Представление подлежит рассмотрению с участием представителя прокуратуры, о времени и месте рассмотрения представления необходимо заблаговременно уведомить прокуратуру Белинского района Пензенской области.

Прокурор района  
старший советник юстиции



А. С. Ямашкин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340250

Владелец Панина Елена Аркадьевна

Действителен с 03.12.2025 по 03.12.2026